

BRL 1801 valt onder het beheer van het College van Deskundigen Betonmortel en Mortels

Interpretatievragen betreffende de BRL 1801 kunnen aan het CvD BM&M worden voorgelegd. Deze worden in het CvD BM&M besproken, waarna zo nodig en mogelijk een interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.

Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 van toepassing.

In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL 1801. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven. De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL.

Nummer	Vindplaats Artikel no., tabel of figuur	Vraag Opmerking	Antwoord/ interpretatie	Vaststellingsdatum Besluit CvD
1	Algemeen		De gewijzigde NEN-EN 206_2014+A2_2021+NEN 8005_2022+A1_2025 is door dit CvD geaccepteerd en daarmee van kracht verklaard.	04-03-2026
2	Algemeen		BRL 2508 Mengsels van primaire en secundaire grondstoffen voor beton, dd 25-02-2026, is door dit CvD geaccepteerd en daarmee van kracht verklaard.	04-03-2026
3	3.1.2	Voor het onderzoek naar de geschiktheid van aanmaakwater conform NEN-EN 1008:2002 is één van de eerste stappen de kleurbepaling. De eis voor kleur is "lighter than pale yellow". Wanneer het monster donkerder is dan lichtgeel, wordt het monster afgekeurd en is Conform NEN-EN 1008 aanvullend onderzoek nodig om alsnog aan te tonen dat het aanmaakwater geschikt is. Kleurplaatje B (NEN-EN 1744-1 par. 5.10.5 is niet meer verkrijgbaar. Wat wordt de standaard.	Het CvD heeft bepaald dat er gebruik dient te worden gemaakt van het RGB-kleurmodel waarin de kleur lichtgeel, HEX-code #ffeca8 de standaard is.	04-03-2026